



Inspection installation électrique

ÉQUIPEMENT MINIMAL

	Séjour	Cuisine	Chambre	Salle de bain	Autres pièces	Extérieur
Eclairage	Au plafond, socle DCL	Au plafond, socle DCL	Au plafond, socle DCL	Au plafond ou en applique, socle DCL	Au plafond ou en applique DCL	1 point par entrée principale ou de service avec commande à voyant côté intérieur
Socles de prises de courant 16 A non spécialisées	5 minimums et 1 par tranche de 4m ² . 1 possible parmi les 5 près de la commande d'éclairage	6 dont 4 au-dessus du plan de travail. 1 possible parmi les 6 près de la commande d'éclairage	3 socles répartis en périphérie, et 1 près de la commande d'éclairage	1 dans volume 3 ou hors volume	Pas dans les vérifications	Pas dans les vérifications
	Présence plot de terre	Présence plot de terre	Présence plot de terre	Présence plot de terre pas automatique	Présence plot de terre	Présence plot de terre
Prises de communication (RJ45)	1 à côté de la prise TV et d'une prise de courant	1 à proximité d'une prise de courant	1 à proximité d'une prise de courant			

Notes :

LES CIRCUITS SPÉCIALISÉS OBLIGATOIRES

	Oui	Non	Ampérage disjoncteur
Cuisinière ou plaque de cuisson			32 A
Lave-linge			20 A
Sèche-linge			20 A
Lave-vaisselle			20 A
Four			20 A
Congélateur			20 A

LE TABLEAU ÉLECTRIQUE DE RÉPARTITION

Les vérifications	Oui	Non	Observations
Identification claire des circuits			
Plan de l'installation électrique			
Caches et obturateurs en place sur le tableau			
Fils électriques apparents			
Présence d'au moins deux interrupteurs différentiels 30 mA. Type A et type AC			
Type A relié du disjoncteur cuisinière ou plaque de cuisson et lave-linge			
Espace libre 20% sur tableau			
Présence socles de prises sur GTL			

LE TABLEAU DE COMMUNICATION

Présence d'un tableau de communication sur la GTL : Oui Non

Présence de prises téléphoniques en T : Oui Non

Notes :
